

Avis du bureau technique Best-Hall OY

L'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas autorisée sur les bâtiments recouvert d'une membrane composite pour les régions situées en zone littorale ou zone 3 de vent et plus:

Caractéristiques :

Tissu polyester Haute Ténacité, enduit double face de PVC ignifugé, classement **M2** traitement anti-UV, anti-crypto, vernis acrylique Biface. Poids **850 g/m²**, résistance traction **400 kp/5 cm**.

Les fortes rafales de vent lors des événements météo de plus en plus fréquents peuvent arracher des panneaux et provoquer des dégâts importants sur la membrane composite.

L'étanchéité du hall ne serait plus assurée et la garantie contractuelle suspendue. De plus les interventions liées à la mise en place de l'installation photovoltaïque ainsi que son entretien pouvant provoquer accrocs ou(et) déchirures.

Le Mercredi 16 décembre 2020



Jukka Löytynoja

Chef du bureau d'études Best-Hall OY



BEST-HALL



■ Postiosoite / Address

Best-Hall Oy
Yhdystie 3-7
FI-68300 Kälviä
FINLAND
www.besthall.com

■ Puhelin / Telephone

+358 (0)6 832 5000

E-mail
info@besthall.com

■ Pankit / Banks

Danske Bank Oyj
BIC/ SWIFT: DABAFIHH
IBAN: FI24 8000 1501 5676 07

Nordea Bank Finland Plc
BIC/ SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI82 2011 1800 1286 22

SHB
BIC/ SWIFT: HANDFIHH
IBAN: FI62 3131 3001 0198 50

OP
BIC/ SWIFT: OKOYFIHH
IBAN: FI98 5162 1410 0010 52

■ Y-tunnus

0107019-0

Business
Identity code:
FI01070190

