

Bilan de fonctionnement 2015 STEP de Tougas

Charges	Capacités nominales	Charge reçue en moyenne annuelle	Rendement
Equivalent-habitant	600 000	369 167	
Débit moyen journalier (m3/j)	259 000	100 393	
DBO5 (Kg/j)	36000	22 510	98,7
DCO (Kg/j)	77400	56 512	95,2
MES (Kg/j)	41500	30 027	97,3
NTK (Kg/j)	7200	5 052	90,1
Pt (Kg/j)	1300	658	84,5