

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction de la Coordination et
du Management de l'Action Publique
Bureau des procédures d'utilité publique

COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE

Par arrêté préfectoral en date du **9 MAI 2012** une consultation du public est prévue à la mairie de SAINT-NAZAIRE, pendant une période de quatre semaines du 6 juin 2012 au 4 juillet 2012 inclus, portant sur la demande d'enregistrement présentée par la S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING en vue de créer une station service dénommée "Relais de Saint-Nazaire" située à SAINT-NAZAIRE, RD 492.

Quinze jours avant l'ouverture de la consultation, soit à partir du 21 mai 2012, l'information du public est assurée par le présent avis qui sera également mise en ligne sur le site internet de la préfecture : www.loire-atlantique.pref.gouv.fr, accompagné de la demande de l'exploitant.


Pendant la durée de la consultation, le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre d'enquête ouvert à cet effet à la mairie de SAINT-NAZAIRE, aux jours et heures habituels d'ouverture : - du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et 14 H 00 à 17 H 00.

Toute correspondance pourra être adressée, en mairie de SAINT-NAZAIRE, et à la préfecture par voie postale ou, le cas échéant, par voie électronique (icpe-industrielles@loire-atlantique.pref.gouv.fr) avant la fin du délai de consultation du public.

La décision intervenant à l'issue de la procédure sera un arrêté préfectoral d'enregistrement délivré par le préfet éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L 521-7 ou un arrêté préfectoral de refus.



TOTAL



PREFECTURE LOIRE ATLANTIQUE
Sce des Installations Classées
6, Quai Ceineray
BP 33515
44035 NANTES cedex 1

Raffinage & Marketing
Marketing Europe - France
Réseau

Développement, Construction Maintenance
Service Méthodes, Ingénierie et Back Office

A l'attention de Monsieur le Préfet

REMIS EN MAIN PROPRE

Nanterre, le 10 février 2012

Affaire suivie par M. Lionel GUARDIA
Tél. 01 41 35 64 13
@ : lionel.guardia@total.com

Objet : Relais de St Nazaire, 44600 SAINT NAZAIRE

DEMANDE D'ENREGISTREMENT


LETTRE DE DEMANDE

Monsieur le Préfet,

Nous soussignés, Monsieur Didier PROST, représentant la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, Société Anonyme à Conseil d'Administration dont le siège est à PUTEAUX LA DEFENSE (92),

Agissant en qualité de responsable technique, avons l'honneur de solliciter une demande d'enregistrement de notre établissement projeté au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 1435.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Préfet, l'expression de notre très haute considération.


Didier PROST
Chef du Service Ingénierie et Méthodes

Adresse postale : 562 avenue du Parc de l'Île - 92029 Nanterre Cedex
Tél. + 33 (0) 1 41 35 40 00

Dossier joint en 4 exemplaires

TOTAL RAFFINAGE MARKETING
Société Anonyme au capital de 623 728 035 euros
Siège social : 24 cours Michelet - 92800 Puteaux - France
542 034 921 RCS Nanterre
Total - Relais de Saint Nazaire

DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

CONSTRUCTION D'UNE STATION SERVICE
RELAIS DE ST NAZAIRE
44600 SANT NAZAIRE

IDENTITE DU DEMANDEUR

Dénomination/Raison sociale : TOTAL RAFFINAGE MARKETING
Forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration
Adresse : 24 Cours Michelet
La Défense 10
92 069 PUTEAUX LA DEFENSE
Numéro d'inscription : SIRET : 54203492116871
Code APE : 1920Z

OBJET DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

La présente demande concerne la construction d'une station service aux couleurs TOTAL ACCESS, la création d'un bâtiment boutique et d'une aire de lavage sur le site.

Le projet consiste en la construction de la station service (9 pistes véhicules légers, 1 piste poids lourds, stockage et distribution).

Par ailleurs, un bâtiment sera créé pour accueillir une boutique et des sanitaires sur la station service. L'Etablissement Recevant du Public est classé en 5° catégorie, Type M.

SITUATION DE L'INSTALLATION

Adresse :

Département : *LOIRE ATLANTIQUE*
Commune : *44 600 SAINT NAZAIRE*
Rue : *RD 492*

Propriété :

Le Propriétaire du terrain est la Ville de Saint Nazaire.

Références cadastrales :

Section : *En cours de définition*
Parcelle : *En cours de définition*

DESCRIPTION DES ACTIVITES PROJETEES

La station service sera composée de :

- ◆ 8 pistes véhicules légers sur 4 ilots distribuant du gasoil (TOTAL Diesel Premier & TOTAL Excellium Diesel), du sans plomb 95-E10, du sans-plomb 98.
- ◆ 1 piste véhicules légers sur ilots distribuant du GPLc. (simple face)
- ◆ 1 piste poids lourds avec un ilot distribuant du gasoil.
- ◆ 4 cuves de carburants dont le détail est repris ci-après.
- ◆ 1 aire de dépotage sur l'ilot poids lourds.
- ◆ 1 cuve GPLc.

La station disposera pour les véhicules légers de 4 appareils de distribution double face, soit 8 pistes et d'un appareil de distribution simple face (GPLc) soit 1 piste. Pour les poids lourds 1 appareil simple face et un satellite¹ soit 1 piste

Pour les véhicules légers les appareils proposent les 4 types de carburant, avec 1 pistolet de distribution propre à chaque type de carburant (Gasoil (TOTAL Diesel Premier & TOTAL Excellium Diesel), sans plomb 95-E10, sans-plomb 98). En fonctionnement, un seul pistolet sur les 4 peut être utilisé sur une même piste de distribution. Le débit unitaire des pistolets est de 2,4 m³/h.

Pour les poids lourds l'appareil propose 1 type de carburant avec un 1 pistolet. Le débit du pistolet est de 8 m³/h

2 distributeurs multiproduits (DMP) double face (2 distributions simultanées) de 4 carburants sont équipés sur leurs 2 faces de lecteur de cartes bancaires (Terminal de Paiement Interactif). Sur ces 4 emplacements la distribution de carburants est effectuée en libre-service **sans surveillance** en dehors des heures d'ouverture de la boutique.

Ces 2 ilots seront équipés d'un système automatique d'extinction d'incendie composé de 2 rails d'extinction automatique EPEC 500 et d'un diffuseur automatique D.E.X.A.

En cas de déclenchement du système 24H/24, la transmission téléphonique d'une alarme sera mise en service.

Enfin, un boîtier d'arrêt d'urgence avec déclenchement manuel du DEXA à distance sera installé en façade principale du bâtiment.

¹ Le Satellite n'est qu'un report du pistolet du distributeur "maître" de l'autre côté du camion. Il n'y a qu'un seul ensemble de mesurage qui est utilisé pour chaque face du distributeur. Certains satellites sont équipés d'un affichage du volume, mais cet affichage n'est qu'un report de l'indicateur du distributeur "maître". Les satellites n'entrent donc pas dans le calcul des débits instantanés de distribution de carburant car la distribution est soit effectuée par le satellite soit par le distributeur.