LAITERIE
DU VAL D'ANCENIS

Pour toute correspondance
Direction Bassin 44
Tél. 02 51 14 23 00
Télécopie : 02 51 14 23 69

Ancenis, le 26 juin 2020
Nos réf : L2020/017 AR.JG

ATTESTATION

La Laiterie du Val d'Ancenis, représentée par Antoine RABIER, Directeur d'Usines de la Laiterie atteste que les eaux usées du futur abattoir Galliance Ancenis pourront au moment de la mise en service de ce nouvel abattoir, à savoir dans deux ans, être raccordées et prétraitées par l'installation en place exploitée par LVA. Ces eaux usées viendront se substituer aux eaux usées de l'abattoir Galliance Ancenis actuel. Préalablement à ce raccordement, une convention de raccordements devra être signée entre les deux parties.

Cette convention s'appuiera sur les paramètres et valeurs limites définis en Annexe 1.

Ce raccordement intervenant dans deux ans, la Laiterie du Val d'Ancenis se réserve la possibilité de faire évoluer ces paramètres et valeurs limites après échanges avec Galliance Ancenis afin d'ajuster ces valeurs de rejet, en cas de variation des critères de rejets appliqués à LVA, dans le cadre de sa convention de raccordement avec la COMPA et/ou d'évolution règlementaire.

Antoine RABIER
Directeur Usines Bassin 44

PJ : Annexe 1

ANNEXE 1

Référence : L2020/017 AR.JG

Les eaux industrielles de GALLIANCE après dégrillage (6 mm) devront respecter les valeurs suivantes :

		Période Festive(1) 6 js/semaine sur 3 semaines	**Période normale** 5,5 js/semaine sur 49 semaines
	Débit moyen journalier calendaire(2) (m3/j)	**635**	
Débit	*Débit maximum journalier autorisé (m3/j)*	*900*	*800*
	Volume maximum hebdomadaire* autorisé (m3/semaine)	5 400	4 400
DCO	*Flux maximum journalier autorisé (kg/jour)*	*5 399*	*3 600*
	Flux maximum hebdomadaire* autorisé (Kg/semaine)	32 396	19 797
MES	*Flux maximum journalier autorisé (kg/jour)*	1 792	1 176
	Flux maximum hebdomadaire* autorisé (Kg/semaine)	10 752	6 468
DBO5	*Flux maximum journalier autorisé (kg/jour)*	2 870	1 884
	Flux maximum hebdomadaire* autorisé (Kg/semaine)	17 220	10 362
NTK	*Flux maximum journalier autorisé (kg/jour)*	293	192
	Flux maximum hebdomadaire* autorisé (Kg/semaine)	1 758	1 056
Phosphore	*Flux maximum journalier autorisé (kg/jour)*	37	24
	Flux maximum hebdomadaire* autorisé (Kg/semaine)	222	132
Graisse (MEH)	*Flux maximum journalier autorisé (kg/jour)*	1 097	720
	Flux maximum hebdomadaire* autorisé (Kg/semaine)	6 582	3 960
Divers	pH	entre 5,5 à 10,5	
	Température	inférieure à 30°C	

** sur 7 jours du lundi au dimanche inclus*
(1) Période de 3 semaines en fin d'année
(2) Débit journalier sur 365 jours