LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN
Système de management intégré certifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

8, Rue Giotto
31520 - RAMONVILLE (FRANCE)
T :33 (0) 562 190 560
F :33 (0) 562 190 889
www.laboratoireoksman.com

RAPPORT D'ANALYSE N° : 18-00105

Site/Poste : **POSTE DE LIVRAISON**
Réf.appareil :
Nature du fluide : HUILE MINERALE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

N° de client	: 41226953	Raison sociale	: EMHT SARL
N° de Lot	: 039-18-41226953	Interlocuteur	: MM. POTET/BONNET
N° de commande	: 2018-01-01	Adresse 1	: RUE DE LA CLYDE
Client	: THIEVIN ET FILS	Adresse 2	: ZI PORTE ESTUAIRE
Ville / Pays	: ST MARS LA JAILLE	Code postal	: 44750
Prélèvement reçu le	: 03/01/2018	Ville	: CAMPBON
Résultats validés le	: 09/01/2018	Pays	: FRANCE
Compte rendu du	: 11/01/2018		

PRELEVEMENT ET PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT

Charge moyenne (%)	:		Date prélèvement	: 23/12/2017
T° ambiante (°C)	:	15	Point prélèvement	: DMCR
T° fluide (°C)	:	32	Prélèvement effectué par	: M. POTET
Transformateur arrêté	: POUR LE PRELEVEMENT			

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'APPAREIL

Type d'appareil	:	TR DISTRIBUTION	N° fabrication appareil	:	42058829
Marque	:	AQUITAINE TRANSFO	Age (ans)	:	13
Puissance (kVA)	:	630	Tens°kV Prim/Scd	:	20/0.41
Régleur en charge	:		Manoeuvres régleur(n)	:	
Type/Marque	:		Révision régleur (date)	:	
Buchholz	:	OUI	Commutateur à vide	:	OUI
Conservateur	:		D.G.P.T. 2 / D.M.C.R.	:	OUI
RS 1000	:		Type refroidissement	:	ONAN
Age du fluide (ans)	:		Poids (Kg) / Volume fluide (L)	:	314

CONSTATS DIVERS SUR L'APPAREIL

Déclench. RS 1000	:	Alarme Buchholz/DGPT2	:
Hausse température	:	Déclench. Buchholz/DGPT2	:

HISTORIQUE ET INTERVENTIONS SUR L'APPAREIL

Dernier rapport (date)	:	Dernier rapport (n°)	:
Traitement/changement fluide	:		
Complément fluide	:		
Réparation ou modification	:		
Révision régleur	:		
Anomalies constatées	:		

© LOS 2015. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre purement indicatif. LOS ne donne aucune garantie sur leur exactitude, leur intégralité ou sur le fait que ces informations puissent convenir à un projet particulier, dans la mesure où ces informations pourront varier en fonction des circonstances techniques et commerciales. Ces informations pourront être modifiées à tout moment sans préavis. Leur reproduction, utilisation ou transmission à des tiers, sans l'accord préalable écrit du LOS, est strictement interdite.