

## **COMMUNIQUÉ DE PRESSE**

Nantes, le 23 décembre 2022

## FUITE D'ESSENCE A LA RAFFINERIE DE DONGES

## POINT DE SITUATION - 23 DÉCEMBRE A 18h

Une fuite d'essence à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique), a été détectée ce mercredi 21 décembre vers 20h.

A cette heure, les opérations sur le site pour traiter l'incident (maintien du tapis isolant, finalisation de la vidange du bac et pompage de la cuvette de rétention) se poursuivent par les équipes de la raffinerie, épaulées par le SDIS 44 et sous le contrôle de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

Les mesures, réalisées et expertisées par l'Agence Régionale de Santé, la DREAL, le SDIS 44 et Air Pays de la Loire, plusieurs fois par jour et sur différentes zones de la ville afin de surveiller la qualité de l'air, se poursuivront sur plusieurs jours, notamment pendant ce week-end de Noël.

Les services de l'État resteront mobilisés tout au long de ce week-end, en relation avec les responsables de la raffinerie et la commune de Donges, pour suivre avec vigilance la situation.