

# Preuve de dépôt

Vous venez de déposer un dossier de demande de déclaration ICPE concernant le projet SUPER U CHAUMES EN RETZ - STATION-SERVIC sur la commune principale de l'AIOT ZA Zone du Butai 44320 CHAUMES EN RETZ.

La référence de votre dossier est A-3-95A9HFE5T et concerne une demande de type "une déclaration initiale"

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

Votre dossier a été transmis le 22/12/2023 à 16h34 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

## 1 - Type de déclaration

### Identification et orientation de la demande

Votre demande concerne : **une déclaration initiale**

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur : **La D(R)EAL ou la DRIEAT**

### Conditions d'engagement du déclarant

- Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.
- Je m'engage à prendre connaissance et à respecter les prescriptions générales ministérielles applicables à chaque rubrique de la nomenclature des installations classées, consultables sur le site <https://aida.ineris.fr/>
- Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.
- En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (attestation de mise en sécurité, ...) sur Service-public.fr

## 2 - Déclarant

---

## Déclarant

Pétitionnaire ou mandataire : **Mandataire**

N° SIRET **53011004800051**

Organisme : **IC3S**

Fonction : **PRESIDENT**

## Personne morale

N° SIRET **35105644500031**

Raison sociale **GOBIN MACE DISTRIBUTION**

Forme juridique **SAS, société par actions simplifiée**

Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

## Adresse en France

**ZA Zone du Butai**

**44320 CHAUMES EN RETZ**

## Signataire

Qualité : **Président**

## Référent

Fonction : **Président**

### 3 - Description de l'installation

Nom de l'installation : **SUPER U CHAUMES EN RETZ - STATION-SERVIC**

Description des activités :

**La future station-service 24/24 sera constituée de 6 pistes VL recouverte d'un auvent et d'une piste PL avec dépotage. Aire de distribution VL : La distribution des carburants se fera avec 3 volucompteurs 4C/8P soit 6 pistes. Chaque ilot sera équipé de 2 rampes à incendie avec extinction automatique. Aire de distribution PL et dépotage : La distribution du carburant se fera avec un volucompteur 2C/2P (GO + ADBLUE) avec 1 satellite. Le dépotage sera implanté sur la même piste. Les deux ilots seront équipés d'une rampe à incendie avec extinction automatique. Deux citernes de 80 m3, double enveloppe et détection de fuite, serviront au stockage des carburants.**

[Sur le site de l'installation, vous exploitez déjà au moins :](#)

Une installation classée relevant du régime d'autorisation : **NON**

Une installation classée relevant du régime d'enregistrement : **NON**

Une installation classée relevant du régime de déclaration : **OUI**

Déclaration distincte à l'occasion d'une demande d'autorisation environnementale : **NON**

## 4 - Localisation

[Localisation de l'installation](#)

**ZA Zone du Butai**

**44320 CHAUMES EN RETZ**

X : 327841

Y : 6684541

Projection : Lambert 93

Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants :

- Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100m
- Un plan d'ensemble à jour à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés (un plan jusqu'au 1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

## 5 - Activité du site

[Permis de construire](#)

La mise en oeuvre de l'installation nécessite-t-elle un permis de construire ? **OUI**

## Tableau des rubriques des activités

Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	Quantité totale	Régime	Précisions
1435	1435-2	Stations service	Volume annuel distribué 5460 m3	DC	
4734	4734-1-c	Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution	Quantité totale susceptible d'être présente 60.85 t	DC	
1414	1414-3	Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés	25	DC	

### 6 - Mode d'exploitation

#### Modes et conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires, effluents et des émanations de toute nature

Est-il prévu un épandage ? **NON**

#### Elimination des déchets et résidus de l'exploitation

Précision sur les types de déchets et résidus issus de l'exploitation et la filière de valorisation ou d'élimination :

**En exploitation normale, l'installation ne produit pas de déchets. Des poubelles seront installées sur les ilots de distribution. Selon la nature des déchets et résidus, ils sont évacués : - Soit par une société agréée puis détruits par un centre agréé pour les résidus - Soit suivant les filières classiques d'ordures pour les déchets.**

La collecte des déchets s'effectuera-t-elle par le service public de gestion des déchets ? **NON**

#### Disposition en cas de sinistre

Prise d'eau sur le réseau incendie : **OUI**

Précisions sur les moyens de secours et de protection dont dispose le déclarant :

**Deux poteaux incendie implantés à moins de 100 mètres de la station-service. Le débit minimum devra être de 60m3/h pendant 2 heures avec une pression dynamique comprise entre 1 bar et 8 bars.**

Natura 2000

L'installation est-elle soumise à évaluation des incidences Natura 2000 ? **NON**

### Prescriptions applicables

**Je confirme avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la présente déclaration et notamment des éventuelles distances d'éloignement qui s'imposent pour l'implantation de l'installation.**

Effectuer une demande de modification de certaines prescriptions applicables à l'installation : **NON**

### Clause filet

Cette déclaration initiale DICPE est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ?

**Oui**

L'installation ne peut ni être mise en service, ni exploitée dans les 15 jours suivant la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration initiale (R. 512-48 alinea 2 du code de l'environnement)