

Bâtiment	Etage	Dénomination	Susceptible de contenir des poussières	Sous quelle forme?	Fonct. Normal Dysfonction. Démarrage Improbable	>50 g/m2 <50 g/m2 >60 g/m3 <60 g/m3	En permanence Occanionnellement Courte durée Improbable	Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zone	COMMENTAIRES
			Non						
			oui	Atmosphère					
				Couche					
				Ponctuelle					
			Non						
			oui	Atmosphère					
				Couche					
				Ponctuelle					
			Non						
			oui	Atmosphère					
				Couche					
				Ponctuelle					
			Non						
			oui	Atmosphère					
				Couche					
				Ponctuelle					
			Non						
			oui	Atmosphère					
				Couche					
				Ponctuelle					

Bâtiment Etage Dénomination	Susceptible de contenir des poussières	Sous quelle forme?		Fonct. Normal Dysfonction. Démarrage Improbable	>50 g/m2 <50 g/m2 >60 g/m3 <60 g/m3	En permanence Occasionnellement Courte durée Improbable	Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zone	COMMENTAIRES
		Atmosphère	Couche					
Chargement son rez de chaussée	non		non					Plan de nettoyage régulier Moteur Atex Manche IP65
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60 g/m3	Courte durée	Zone22	
		Couche	oui		>50 g/m2			
Silo blé/Tour nettoyage Fosse	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
Silo blé/Tour nettoyage 5ème étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
Silo blé Intérieur des silos	Non		non					Event sur silos Aucun matériel électrique Aucun matériel mécanique Aspiration en mode nuit
	oui	Atmosphère	non	Fonct. Normal	>60g/m3	En permanence	Zone 20	
		Couche	oui			lors du remplissage		
Fosse à blé Rez de chaussée	Non		non				Zone 20	Pas de matériel électrique Porte souple Consignes sécurité chauffeurs
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3	En permanence	(porte fermée)	
		Couche	oui			lors du vidage	Hors zone	
Tour nettoyage 1er étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
Tour nettoyage 2ème r étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
Tour nettoyage 3ème r étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
Tour nettoyage 4ème r étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
	oui	Ponctuelle	non					

Bâtiment	Etage	Dénomination	Susceptible de contenir des poussières	Sous quelle forme?	Fonct. Normal Dysfonction. Démarrage Improbable	>50 g/m2 <50 g/m2 >60 g/m3 <60 g/m3	En permanence Occasionnellement Courte durée Improbable	Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zone	COMMENTAIRES	
MOULIN	rez de chaussée		Non		non				Plan de nettoyage régulier	
			oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable		Hors zone
				Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
MOULIN	1er étage		Non		non				Plan de nettoyage régulier	
			oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable		Hors zone
				Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
MOULIN	2ème étage		Non		non				Plan de nettoyage régulier	
			oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable		Hors zone
				Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
MOULIN	3ème étage		Non		non				Plan de nettoyage régulier	
			oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable		Hors zone
				Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
MOULIN	4ème étage		Non		non				Plan de nettoyage régulier	
			oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable		Hors zone
				Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
MOULIN	5ème étage		Non		non				Plan de nettoyage régulier	
			oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable		Hors zone
				Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
LOCAL MECANIQUE	Rez de chaussée		Non		oui					
			oui	Atmosphère	non					
				Couche	non					Hors zone
LOCAL SURPRESSEURS	Rez de chaussée		Non		oui				Moteur Atex 22	
			oui	Atmosphère	non					
				Couche	non					Hors zone
LOCAL POMPE A EAU	Rez de chaussée		Non		oui					
			oui	Atmosphère	non					
				Couche	non					Hors zone
				Ponctuelle	non					

Bâtiment Etage Dénomination	Susceptible de contenir des poussières	Sous quelle forme?		Fonct. Normal Dysfonction. Démarrage Improbable	>50 g/m2 <50 g/m2 >60 g/m3 <60 g/m3	En permanence Occasionnellement Courte durée Improbable	Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zone	COMMENTAIRES
MELANGE Fosse	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
MELANGE Rez de chaussée	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
MELANGE 1er étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
SILOS FARINE Intérieur	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
SILOS FARINE 6ème étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
CHARGEMENT VRAC Rez de chaussée	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
ENSACHAGE 1er étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
ENSACHAGE/CHARGEMENT 2ème étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
CHARGEMENT VRAC 4ème étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
		Ponctuelle	non					

Bâtiment Etage Dénomination	Susceptible de contenir des poussières	Sous quelle forme?		Fonct. Normal Dysfonction. Démarrage Improbable	>50 g/m2 <50 g/m2 >60 g/m3 <60 g/m3	En permanence Occasionnellement Courte durée Improbable	Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zone	COMMENTAIRES
ECHANTILLONAGE Rez de chaussée	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
		Ponctuelle	non					
LOCAL MICRO COMPOSANTS Rez de chaussée	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
		Ponctuelle	non					
MAGASIN FARINE 5ème étage	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
		Ponctuelle	non					
STOCKAGE FARINE Rez de Chaussée	Non		non					Plan de nettoyage régulier
	oui	Atmosphère	oui	Improbable	<60 g/m3	Improbable	Hors zone	
		Couche	non	Improbable	<50 g/m2	Improbable		
		Ponctuelle	non					
BUREAU MOULIN 1er étage	Non		oui					
	oui	Atmosphère	non					
		Couche	non				Hors zone	
		Ponctuelle	non					
BUREAU MAGASIN Rez de chaussée	Non		oui					
	oui	Atmosphère	non					
		Couche	non				Hors zone	
		Ponctuelle	non					
BUREAU EXPEDITION Rez de chaussée	Non		oui					
	oui	Atmosphère	non					
		Couche	non				Hors zone	
		Ponctuelle	non					
LABORATOIRE/SERVEUR 1er étage	Non		oui					
	oui	Atmosphère	non					
		Couche	non				Hors zone	
		Ponctuelle	non					
CAGE ESCALIER/ASCENCEUR 1er au 7ème étage	Non		oui					
	oui	Atmosphère	non					
		Couche	non				Hors zone	
		Ponctuelle	non					

Bâtiment Type Dénomination	Susceptible de contenir des poussières	Sous quelle forme?		Fonct. Normal Dysfonction. Démarrage Improbable	>50 g/m2 <50 g/m2 >60 g/m3 <60 g/m3	En permanence Occasionnellement Courte durée Improbable	Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zone	COMMENTAIRES
SILO BLE Intérieur Elévateurs	non		non					Sangle antistatique
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			Bourrage/déviation sangle
		Couche	oui	Dysfonction.	>50g/m2	En permanence	Zone 20	Contrôle rotation
		Ponctuelle	non					Godets plastiques
SILO BLE Intérieur Tuyauterie	Non		non					Pas de sondes en contact avec le produit
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Dysfonction.	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					
SILO BLE Intérieur MACHINES	Non		non					Pas de sondes en contact avec le produit Moteurs à la terre
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Dysfonction.	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					
SILO BLE Intérieur FILTRES	Non		non					Event d'explosion Manche Atex
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Dysfonction.	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					
MOULIN/MAF Intérieur Tuyauterie	Non		non					Pas de sondes en contact avec le produit
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Dysfonction.	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					
MOULIN/MAF Intérieur Machines	Non		non					Pas de sondes en contact avec le produit Moteurs à la terre
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Fonct. Normal	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					
MOULIN/MAF Intérieur Appareils à cylindres	Non		non					Débrayage automatique Arrêt usine si manque produit Arrêt usine si bourrage
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Fonct. Normal	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					
MOULIN/MAF Intérieur Filtres	Non		non					Event d'explosion Manche Atex
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Dysfonction.	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					
GENERAL Intérieur de toutes les machines	Non		non					Pas de sondes en contact avec le produit Moteurs à la terre
	oui	Atmosphère	oui	Fonct. Normal	>60g/m3			
		Couche	oui	Dysfonction.	>50g/m2	En permanence	Zone 20	
		Ponctuelle	non					