



La Chapelle sur Erdre, le - 7 OCT. 2020

**Le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours**

à

**GALLIANCE LE BIGNON
18 rue de la forêt
44140 Le Bignon**

A l'attention de Monsieur COUTAUD

**Groupement PREVENTION
Bureau Prévention Industrielle**

Affaire suivie par : Lieutenant PELLE Jean-Marc
Secrétariat : LE PERSON Sandrine
Tél. : 02-28-09-84-01

Nos références : N° 2020-006984
Vos références : votre lettre en date du 16 septembre 2020

Dossier N° I-014-00070

**Objet : Maitrise du risque incendie
Ets GALLIANCE - LE BIGNON**

Par courrier, cité en références, vous avez bien voulu me demander mon avis sur la nécessité de réaliser des voies échelles dans le cadre du projet que vous m'avez présenté lors de ma visite du 19 juin 2020.

Je vous confirme que la mise en place de voies échelles n'est pas nécessaire et que la défense incendie de votre site est considérée comme satisfaisante.

Le Bureau Prévention Industrielle reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

**Pour le Directeur Départemental
Le Chef du Groupement Prévention,**

Lieutenant-colonel Gil RANNOU